REGIONE PUGLIA

PIANO OPERATIVO TRIENNALE
DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
P.O.T. 2010 - 2012

LAVORI DI NORMALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA NERA, ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E COSTRUZIONE DEL COLLETTORE EMISSARIO A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI PORTO CESAREO (LE)

CODICE INTERVENTO: P0447 — CODICE CIG: 0788B80D0D

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

PROT. N. 19011 del 23/03/2010

IMPRESA ESECUTRICE:

FAVER S.p.A.
Legale Rappresentante
Luigi Faggiano

PROGETTAZIONE:

Studio Romanazzi-Brescia e Associati

Prof. Ing. Pietro Romanazzi
Ing. Giovanni F. Brescia
Ing. Antonio Gallo
Ing. Fabio Percopo

Lotto: 5.1.000 - 1:100

COLLETTORE EMISSARIO

Planimetrie, profili, schemi e particolari costruttivi

Elaborato: **CP 4.3**

Profilo longitudinale sezz. 232 - 304 (Tav. 3/4)

0	30 GENNAIO 2012	EMISSIONE
1	23 MARZO 2012	VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO (ARTICOLO CUMULATIVO)
2	FEBBRAIO 2013	VERIFICA PER ADEGUAMENTO PROTOCOLLO CONTROLLI (CAP.7 - DPR 554) - L.n.1/2010

A termini di legge si riserva la proprietà di questo documento che diviene di esclusiva A.Q.P. quando contenuto entro il BUR

Prescrizioni :
In corrispondenza dei raccordi curvi prevedere, lungo la linea di fondo scavo, la posa in opera di tubi con giunto antisfilamento (Standard 45) pari a quanto riportato nella sottostante tabella

Raccordo curvo (grado)	Tubi con giunti antisfilamento (Standard 45) da utilizzare su ciascun lato del raccordo curvo
15° 30'	1
22° 30'	2
45° 0'	3
90° 0'	4

Scala lunghezze 1 : 1000

Scala altezze 1 : 100

Scarico

Sfiato Mod. SCF - AS

Sfiato Mod. SCF - AVP

Tronco Embrande: L = 4231.00 m. - DN DN400

0.10 — 4.20 — 8.40 — 9.40

Fondamentale m.s.l.m. 10.00

Picchetto a vertice	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302
Quota terreno	10.00	10.00	10.00